

Attestation d'utilisation AEAI n° 25282

Groupe 291	Parties de construction diverses	
Requérant	Hoefnagels Branddeuren BV Zevenheuvelenweg 50 Postbus 5036 5004EA Tilburg Netherlands	
Fabricant	Hoefnagels Branddeuren BV 5004EA Tilburg Netherlands	
Produit	FIRESCREEN TEMPERATURE	
Description	Rideau pare-feu en tissu multi-couches (E=10mm), remplissage avec produits intumescents, rouleau en acier en haut, rails de guidage latéraux	
Utilisation	EI 30 Btest=5000mm, Htest=4000mm pm / pm avec poids spécifique bas Utilisation seulement après autorisation de l'autorité de protection incendie.	
Documentation	Efectis France, Mazierès-lès-Metz: Prüfbericht '12-G-385' (05.07.2012); Efectis NL, Rijswijk: Prüfbericht '2012-Efectis-R0754 [Rev.2]' (November 2012), Prüfbericht '2012- Efectis-R9369a [Rev.2]' (Februar 2013), Gutachten '2012-Efectis-R9369b [Rev.1]' (20.08.2013), Gutachten '2014-Efectis-R0103.120/BGG/TNL' (24.02.2014); Swissi: Prüfbericht '917657-13-0651-01' (21.10.2013); Efectis NL, Rijswijk: Gutachten '2014- Efectis-R0194a [Rev1]' (11.04.2014)	
Conditions d'essai	EN 1363-1, EN 1634-1	
Appréciation	Classe de résistance au feu:	EI 30
Durée de validité	31.12.2019	
Date d'édition	21.05.2014	
Remplace l'attestation du	-	
	Organisme de reconnaissance des autorités cantonales de protection incendie	

U. 3.7

Binz

J. Rappo

Rappo



n° AEAI 25282

Groupe 291	Parties de construction diverses		
Requérant	Hoefnagels Branddeuren BV Zevenheuvelenweg 50 Postbus 5036 5004EA Tilburg Netherlands	Durée de validité	31.12.2019
Produit	FIRESCREEN TEMPERATURE		

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Gutachten Efectis NL, Rijswijk, n° 2012-Efectis-R9369b [Rev.1] du 20.08.2013

- Vide de passage:
Bmax=5750mm Hmax=5000mm Smax=24.0m2